

永州市人民政府

永州市人民政府 关于全市小水电清理整改“一站一策” 实施方案的批复

各县区人民政府、金洞管理区：

根据省水利厅、省发展改革委、省生态环境厅、省能源局《关于印发〈湖南省小水电清理整改实施方案〉的通知》（湘水发〔2019〕4号）精神，市小水电清理整改联席会议全面复核审查了各县（区）、金洞管理区报送的小水电“一站一策”实施方案。经研究，现批复如下：

一、原则同意各县（区）、金洞管理区小水电清理整改“一站一策”实施方案。

二、各单位要高度重视，加强领导，做好服务，认真组织各小水电站按照批复的“一站一策”整改实施方案进行整改，确保2020年底前完成清理整改工作。

附件：永州市各县区小水电清理整改任务清单



江华瑶族自治县小水电整改任务表

序号	所属流域	电站名称	所在县(市、区)	装机容量(kw)	投产时间	运行状态	综合评价及分类	坝址处多年平均流量(m³/s)	核实的最小下泄流量(m³/s)	整改任务						生态修复措施	整改完成时间
										需完善的审批(核准)	水土保持论证(取水许可)	土地预审	林地征(占)用	最小下泄流量排放方式	最小下泄流量监测方式		
1	大锡河	石龙水电站	江华瑶族自治县	720	2006	运行	整改类	7.9	0.79	需要	不需要(已有)	需要	不需要	闸门限位	市电+在线视频叠加实施流量	河道清淤	2020年12月30日
2	大锡河	代冲口水电站	江华瑶族自治县	480	2005	运行	整改类	5.5	0.55	需要	需要	需要	不需要	闸门限位	定时拍照叠加流量 現地存库,定时存 取上传	河道清淤	2020年12月30日
3	大锡河	黄金脚水电站	江华瑶族自治县	375	2006	运行	整改类	7.9	0.79	需要	需要	需要	不需要	管道放流	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日
4	大锡河	下湾水电站	江华瑶族自治县	360	2005	运行	整改类	8.7	0.87	需要	需要	需要	不需要	管道放流	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日
5	大锡河	韩江水电站	江华瑶族自治县	720	2006	运行	整改类	0.1	0.01	需要	需要	需要	不需要	管道放流	定时拍照叠加流量 現地存库,定时存 取上传	河道清淤	2020年12月30日
6	大锡河	黄皮冲水电站	江华瑶族自治县	305	1998.7	运行	整改类	0.2	0.02	需要	不需要(已有)	需要	不需要	闸门限位	定时拍照叠加流量 現地存库,定时存 取上传	河道清淤	2020年12月30日
7	大锡河	小山冲水电站	江华瑶族自治县	960	2002.12	运行	整改类	0.2	0.02	需要	需要	需要	不需要	管道放流	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日
8	大锡河	兴安水电站	江华瑶族自治县	950	2014	运行	整改类	3.3	0.33	需要	需要	需要	不需要	管道放流	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日
9	大锡河	山冲水电站	江华瑶族自治县	1890	2005	运行	整改类	4.3	0.43	需要	需要	需要	不需要	管道放流、 闸门限位	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日
10	大锡河	竹安水电站	江华瑶族自治县	800	2008	运行	整改类	1.4	0.14	需要	需要	需要	不需要	闸门限位	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日
11	大锡河	月亮水电站	江华瑶族自治县	360	2008	运行	整改类	0.2	0.02	需要	需要	需要	不需要	管道放流	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日
12	邬龙河	羊岩水电站	江华瑶族自治县	1005	1991	运行	整改类	0.5	0.05	需要	需要	需要	需要	管道放流	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日
13	邬龙河	半岩二级水电站	江华瑶族自治县	1300	2007	运行	整改类	0.8	0.08	需要	需要	需要	需要	管道放流	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日
14	邬龙河	大龙水电站	江华瑶族自治县	250	2003.1	运行	整改类	0.3	0.03	需要	需要	需要	需要	管道放流	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日
15	邬龙河	大水冲水电站	江华瑶族自治县	200	2004	运行	整改类	0.1	0.01	需要	需要	需要	需要	管道放流	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日
16	邬龙河	鹤岭冲水电站	江华瑶族自治县	250	2005	运行	整改类	0.2	0.02	需要	需要	需要	需要	管道放流	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日
17	邬龙河	沉田水电站	江华瑶族自治县	460	2003.3	运行	整改类	2.3	0.23	需要	需要	需要	需要	管道放流	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日
18	邬龙河	小龙二级水电站	江华瑶族自治县	480	2007	运行	整改类	0.8	0.08	需要	需要	需要	需要	闸门限位	市电+在线视频叠加 实施流量	河道清淤	2020年12月30日

序号	所属流域	电站名称	所在县(市、区)	装机容量(kw)	投产时间	运行状态	综合评价分类	坝址多年平均流量(m³/s)	核定最小下泄流量(m³/s)	整改任务					整改完成时间
										需完善的审批(核准)	环评	水资源论证(取水许可)	手续	林权证(占)	
										立项审批(核准)	环境评价	不需要	土地预审	林权证(占)	
19	鄱阳河	小水电站	江华瑶族自治县	1200	2007	运行	整改类	0.6	0.06	不需要(已有)	需要	需要	需要	不需要	河道清淤
20	湘江一级支流	黄塘冲水电站	江华瑶族自治县	480	2000	运行	整改类	0.1	0.01	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
21	湘江一级支流	大湾冲水电站	江华瑶族自治县	320	2001	运行	整改类	0.2	0.02	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
22	湘江一级支流	西流冲水电站	江华瑶族自治县	320	2001	运行	整改类	0.2	0.02	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
23	湘江一级支流	民主冲水电站	江华瑶族自治县	520	2016	运行	整改类	0.2	0.02	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
24	湘江	蛟滩水电站	江华瑶族自治县	3750	2006	运行	整改类	5	0.5	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
25	湘江	牛皮冲水电站	江华瑶族自治县	2060	2015	运行	整改类	7.5	0.75	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
26	湘江一级支流	竹坪水电站	江华瑶族自治县	300	2001	运行	整改类	0.2	0.02	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
27	湘江一级支流	小边河水电站	江华瑶族自治县	285	2004	运行	整改类	0.7	0.07	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
28	岭东河	两河口红岩水电站	江华瑶族自治县	325	2007年4月	运行	整改类	0.15	0.02	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
29	岭东河	焦叶坪水电站	江华瑶族自治县	650	2006年12月	运行	整改类	0.29	0.03	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
30	岭东河	新村水电站	江华瑶族自治县	1400	2004年6月	运行	整改类	0.54	0.05	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
31	岭东河	苗竹冲水电站	江华瑶族自治县	1000	2004年3月	运行	整改类	1.00	0.10	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
32	岭东河	两岔河水电站	江华瑶族自治县	125	1980年	运行	整改类	1.18	0.12	无(老电站)	需要	需要	需要	需要	河道清淤
33	岭东河	长田水电站	江华瑶族自治县	2400	2004年10月	运行	整改类	1.60	0.16	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
34	岭东河	大码头水电站	江华瑶族自治县	500	2003年5月	运行	整改类	1.84	0.18	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	需要	河道清淤
35	岭东河	蒋家冲水电站	江华瑶族自治县	500	1993年12月	运行	整改类	1.92	0.19	无(老电站)	需要	需要	需要	需要	河道清淤

序号	所属流域	电站名称	所在县(市、区)	装机容量(kw)	投产时间	运行状态	综合评价整改分类	坝址处多年平均流量(m³/s)	核定流量(m³/s)	整改任务					生态修复措施	整改完成时间
										立项审批(核准)	环境影响评价	水资源论证(取水许可)	土地预审	林地征(占)用		
36	岭东河	书里水电站	江华瑶族自治县	250	2004年11月	运行	整改类	3.88	0.39	不需要(已有)	需要	需要	需要	不需要	最小下泄流量监测方式 太阳能+大容量电池+在线视频监控实时流量	河道清淤 2020年12月30日
37	岭东河	芭竹冲水电站	江华瑶族自治县	180	2004年12月	运行	整改类	0.13	0.01	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	不需要	视频监控叠加流量视地存储,定时存取上传	河道清淤 2020年12月30日
38	岭东河	东冲水电站	江华瑶族自治县	800	2005年3月	运行	整改类	0.18	0.02	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	不需要	视频监控叠加流量视地存储,定时存取上传	河道清淤 2020年12月30日
39	岭东河	团结水电站	江华瑶族自治县	640	1998年	运行	整改类	0.23	0.02	不需要(已有)	需要	需要	需要	不需要	视频监控叠加流量视地存储,定时存取上传	河道清淤 2020年12月30日
40	岭东河	公九冲水电站	江华瑶族自治县	410	2005年10月	运行	整改类	0.09	0.01	不需要(已有)	需要	需要	需要	不需要	视频监控叠加流量视地存储,定时存取上传	河道清淤 2020年12月30日
41	贝江河	马井水电站	江华瑶族自治县	960	2006年12月	运行	整改类	0.28	0.03	不需要(已有)	需要	需要	需要	不需要	视频监控叠加流量视地存储,定时存取上传	河道清淤 2020年12月30日
42	贝江河	朱竹冲水电站	江华瑶族自治县	520	2005年8月	运行	整改类	0.30	0.03	不需要(已有)	需要	需要	需要	不需要	视频监控叠加流量视地存储,定时存取上传	河道清淤 2020年12月30日
43	贝江河	下高浪水电站	江华瑶族自治县	75	1975年10月	运行	整改类	2.08	0.21	无(老电站)	不需要	不需要	不需要	不需要	太阳能+大容量电池+在线视频监控实时流量	河道清淤 2020年12月30日
44	贝江河	龙潭水电站	江华瑶族自治县	800	2005年12月	运行	整改类	2.68	0.27	不需要(已有)	需要	需要	需要	不需要	太阳能+大容量电池+在线视频监控实时流量	河道清淤 2020年12月30日
45	贝江河	朱竹口水电站	江华瑶族自治县	1000	2005年6月	运行	整改类	2.78	0.28	不需要(已有)	需要	需要	需要	不需要	太阳能+大容量电池+在线视频监控实时流量	河道清淤 2020年12月30日
46	贝江河	龙发水电站	江华瑶族自治县	1050	2005年3月	运行	整改类	7.78	0.78	不需要(已有)	需要	需要	需要	不需要	太阳能+大容量电池+在线视频监控实时流量	河道清淤 2020年12月30日
47	贝江河	龙旺水电站	江华瑶族自治县	660	2004年12月	运行	整改类	0.57	0.06	不需要(已有)	需要	需要	需要	不需要	视频监控叠加电子流量计	河道清淤 2020年12月30日
48	贝江河	阳光水电站	江华瑶族自治县	320	2004年7月	运行	整改类	2.85	0.29	不需要(已有)	需要	需要	需要	不需要	太阳能+大容量电池+在线视频监控实时流量	河道清淤 2020年12月30日
49	贝江河	光明水电站	江华瑶族自治县	880	1979年10月	运行	整改类	4.78	0.48	无(老电站)	需要	需要	需要	不需要	太阳能+大容量电池+在线视频监控实时流量	河道清淤 2020年12月30日
50	贝江河	春阳水电站	江华瑶族自治县	840	2004年11月	运行	整改类	0.46	0.05	不需要(已有)	需要	需要	需要	不需要	视频监控叠加流量视地存储,定时存取上传	河道清淤 2020年12月30日

序号	所属流域	电站名称	所在县(市、区)	装机容量(kw)	投产时间	运行状态	综合评估整改分类	坝址处多年平均流量(m³/s)	核定最小下泄流量(m³/s)	整改任务						整改完成时间	
										环境审批(核准)	环评论证(取水许可)	土地预审	林地征(占)用	最小下泄流量排放方式	最小下泄流量监测方式		生态修复措施
51	贝江河	龙窝水电站	江华瑶族自治县	820	2005年12月	运行	整改类	0.62	0.06	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	闸门限位放流	视频监控加流量上传存储, 定时存取上传	河道清淤	2020年12月30日
52	贝江河	仙龙水电站	江华瑶族自治县	820	2005年12月	运行	整改类	0.34	0.03	不需要(已有)	需要	需要	需要	闸门限位放流	视频监控加流量上传存储, 定时存取上传	河道清淤	2020年12月30日
53	贝江河	秧田湾水电站	江华瑶族自治县	570	2007年1月	运行	整改类	0.65	0.06	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	闸门限位放流	视频监控加流量上传存储, 定时存取上传	河道清淤	2020年12月30日
54	湘江一级支流	东水源一级水电站	江华瑶族自治县	215	1986年8月	运行	整改类	0.50	0.05	无(老电站)	需要	需要	需要	闸门限位放流	视频监控加流量上传存储, 定时存取上传	河道清淤	2020年12月30日
55	湘江一级支流	东水源水电站	江华瑶族自治县	160	2000年3月	运行	整改类	0.44	0.04	无(水库附属电站)	不需要	需要	需要	灌溉渠道发电		河道清淤	2020年12月30日
56	湘江一级支流	马鹿洞水电站	江华瑶族自治县	360	2005年11月	运行	整改类	0.28	0.03	不需要(已有)	需要	未办理	不需要(已有)	管道放流	视频监控加流量上传存储, 定时存取上传	河道清淤	2020年12月30日
57	湘江一级支流	四角山水电站	江华瑶族自治县	250	2005年	运行	整改类	0.57	0.06	不需要(已有)	需要	需要	需要	灌溉渠道发电		河道清淤	2020年12月30日
58	湘江	沱江水电站	江华瑶族自治县			停工	立即退出										
59	中河	梁友水电站	江华县	640	2005	正常	整改类	1.02	0.05	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控叠加实时流量	无	2020年12月30日
60	中河	中央冲水电站	江华县	450	2002	正常	整改类	1.04	0.11	不需要(已有)	需要	需要	需要	冲砂闸限位放流	市电+在线视频监控叠加实时流量	无	2020年12月30日
61	中河	金辉一级水电站	江华县	2000	2005	正常	整改类	6.05	0.67	不需要(已有)	需要	需要	需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控叠加实时流量	无	2020年12月30日
62	中河	落阳冲水电站	江华县	800	2005	正常	整改类	3.9	0.39	不需要(已有)	需要	需要	需要	尾水管放流	市电+在线视频监控叠加实时流量	无	2020年12月30日
63	中河	田冲水电站	江华县	1200	1999	正常	整改类	3.9	0.39	不需要(已有)	需要	需要	需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控叠加实时流量	无	2020年12月30日
64	中河	龙湾水电站	江华县	1000	2005	正常	整改类	3.6	0.36	不需要(已有)	需要	需要	需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控叠加实时流量	无	2020年12月30日
65	中河	梁何水电站	江华县	1260	2006	正常	整改类	3.6	0.36	不需要(已有)	需要	需要	需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控叠加实时流量	无	2020年12月30日
66	中河	中河水电站	江华县	250	2002	注销	立即退出	0.5	0.05		-	-	需要(已有)	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控叠加实时流量	修整生态	2020年12月30日
67	后河	金田水电站	江华县	2000	2006	正常	整改类	0.46	0.05	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	冲砂闸限位放流	市电+在线视频监控叠加实时流量	修整生态	2020年12月30日
68	后河	飞凤电站	江华县	2520	2005	正常	整改类	0.977	0.12	不需要(已有)	需要	需要	需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控叠加实时流量	修整生态	2020年12月30日
69	后河	瑶人坪电站	江华县	2000	2000	正常	整改类	2.1	0.25	不需要(已有)	需要	需要	需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控叠加实时流量	修整生态	2020年12月30日
70	中河	金辉二级电站	江华县	750	2006	正常	整改类	2.49	0.28	不需要(已有)	需要	需要	需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控叠加实时流量	修整生态	2020年12月30日

序号	所属流域	电站名称	所在(市、区)	装机容量(kw)	投产时间	运行状态	综合评价	坝址处多年平均流量(m³/s)	核定流量小下泄流量(m³/s)	整改任务						整改完成时间		
										立项审批(核准)	环境影响评价	需完善的审批(核准、备案、论证、许可)	手续土地预审(占、用)	林地征(占、用)	最小下泄流量放流方式		最小下泄流量监测方式	生态修复措施
71	后河	叶华二级电站	江华县	400	2005	正常	整改类	0.316	0.04	不需要(已有)	需要	不需要(已有)	需要	不需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控实时流量	修建生态跌坎	2020年12月30日
72	后河	叶华三级电站	江华县	800	2005	正常	整改类	0.5	0.06	不需要(已有)	需要	不需要(已有)	需要	不需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控实时流量	修建生态跌坎	2020年12月30日
73	务江河	上务江一级水电站	江华县	1000	2002	正常	整改类	1	0.04	不需要(已有)	需要	不需要(已有)	需要	不需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控实时流量	修建生态跌坎	2020年12月30日
74	务江河	上务江二级水电站	江华县	1890	2004	正常	整改类	0.1	0.1	不需要(已有)	需要	不需要(已有)	需要	不需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控实时流量	无	2020年12月30日
75	务江河	长冲口水电站	江华县	1900	1968	正常	整改类	1.5	0.15	不需要(已有)	需要	不需要(已有)	需要	不需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控实时流量	修建生态跌坎	2020年12月30日
76	务江河	上务江四级水电站	江华县	2600	2004	正常	整改类	1.8	0.17	不需要(已有)	需要	需要(已有)	需要	不需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控实时流量	修建生态跌坎	2020年12月30日
77	安江河	齐源电站	江华县	1890	2003.6	正常	整改类	4.18	0.49	不需要(已有)	需要	不需要(已有)	需要	不需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控实时流量	修建生态跌坎	2020年12月30日
78	安江河	槽滩新发电站	江华县	1585	1970	正常	整改类	6	0.76	不需要(已有)	需要	需要(已有)	需要	不需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控实时流量	修建生态跌坎	2020年12月30日
79	安江河	金滩电站	江华县	325	2002	正常	整改类	6.55	0.78	不需要(已有)	需要	不需要(已有)	需要	不需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控实时流量	修建生态跌坎	2020年12月30日
80	安江河	小江电站	江华县	250	1988	正常	整改类	0.656	0.07	无(老电站)	需要	不需要(已有)	需要	需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控实时流量	修建生态跌坎	2020年12月30日
81	黄石河	水井水电站	江华县	640	2000	正常	整改类	0.13	0.02	不需要(已有)	需要	不需要(已有)	需要	不需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控实时流量	修建生态跌坎	2020年12月30日
82	萌渚水	西河滩电站	江华县	360	2005	正常	整改类	6.9	0.69	不需要(已有)	需要	需要(已有)	需要	不需要	泄洪闸限位放流	市电+在线视频监控实时流量	修建生态跌坎	2020年12月30日
83	萌渚水	草岭水电站	江华县	400	1999	正常	整改类	1.3	0.13	无(水库附属电站)	不需要	需要	需要	需要	灌溉渠道发电	市电+在线视频监控实时流量	无	2020年12月30日
84	珠江	米福源电站	江华瑶族自治县	870	2007	良好	整改类	0.75	0.08	不需要(已有)	需要	不需要(已有)	需要	需要	管道放流	市电+在线视频监控实时流量	河道清淤	2020年12月30日
85	珠江	正源冲一级水电站	江华瑶族自治县	1400	2005	良好	整改类	0.135	0.02	不需要(已有)	需要	不需要(已有)	需要	不需要	管道放流	太阳能+梯级叠加流量存储, 定时流量上传	河道清淤	2020年12月30日
86	珠江	正源冲二级水电站	江华瑶族自治县	800	2005	良好	整改类	0.4	0.04	不需要(已有)	需要	不需要(已有)	需要	不需要	排沙孔放流	市电+在线视频监控实时流量	河道清淤	2020年12月30日
87	珠江	葫芦岩水电站	江华瑶族自治县	3000	2005	良好	整改类	2	/	无	需要	不需要(已有)	需要	需要	/	/	河道清淤	2020年12月30日
88	萌渚水	梓兴电站	江华瑶族自治县	1210	2005	良好	整改类	0.44	0.05	无	需要	不需要(已有)	需要	需要	管道放流	太阳能+梯级叠加流量存储, 定时流量上传	河道清淤	2020年12月30日
89	萌渚水	杉木源电站	江华瑶族自治县	1200	2005	良好	整改类	0.635	0.06	不需要(已有)	需要	不需要(已有)	需要	需要	湘江中小河道清淤	太阳能+在线视频监控实时流量	河道清淤	2020年12月30日
90	萌渚水	作头源电站	江华瑶族自治县	820	1999	良好	整改类	1.094	0.11	需要	不需要	不需要(已有)	需要	需要	管道放流	太阳能+在线视频监控实时流量	河道清淤	2020年12月30日

序号	所属流域	电站名称	所在县(市、区)	装机容量(kw)	投产时间	运行状态	综合评估分类	坝址处多年平均流量(m³/s)	核实的最大下泄流量(m³/s)	整改任务					生态修复措施	整改完成时间
										需完善的审批(核准)	水资论证(即水许可)	土地预审(占)	林地征(占)	最小下泄流量监测方式		
91	南清水	牛路(春江)水电站	江华瑶族自治县	375	2006	良好	整改类	1.19	0.12	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	管道放流	市电+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
92	南清水	大冲卡水电站	江华瑶族自治县	1260	1998	良好	整改类	0.41	0.04	不需要(已有)	不需要	需要	需要	灌溉闸小开度泄流	太阳能+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
93	流车源	流车源二级电站	江华瑶族自治县	5000	2009	良好	整改类	0.808	0.06	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	灌溉闸小开度泄流	太阳能+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
94	流车源	流车源三级电站	江华瑶族自治县	2500	2005	良好	整改类	1.13	0.09	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	/	/	2020年12月30日
95	流车源	流车源四级电站	江华瑶族自治县	2500	2005	良好	整改类	1.19	1.19	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	灌溉闸小开度泄流	市电+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
96	湘江	大林江电站	江华瑶族自治县	2.4万	2009	良好	整改类	450	45710	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	生态机组	市电+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
97	将军冲河	将军冲水电站	江华瑶族自治县	125	2009	良好	整改类	0.27	0.03	无(水库南库电站)	需要	需要	需要	灌溉渠道发电	/	2020年12月30日
98	麻江河	锦源木一级电站	江华瑶族自治县	640	2006	良好	整改类	0.105	0.01	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	管道放流	太阳能+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
99	麻江河	锦源木二级电站	江华瑶族自治县	840	2006	良好	整改类	0.262	0.05	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	/	/	2020年12月30日
100	麻江河	狮子头电站	江华瑶族自治县	1000	2004	良好	整改类	0.6	0.06	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	灌溉闸小开度泄流	市电+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
101	麻江河	晏晏源电站	江华瑶族自治县	2500	2004.9	良好	整改类	3.08	0.31	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	灌溉闸小开度泄流	太阳能+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
102	麻江河	欧栗坪电站	江华瑶族自治县	2500	2002	良好	整改类	3.32	0.35	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	灌溉闸小开度泄流	市电+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
103	麻江河	石良坪电站	江华瑶族自治县	3000	2003.8	良好	整改类	4.11	0.41	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	灌溉闸小开度泄流	市电+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
104	麻江河	顺天电站	江华瑶族自治县	560	2002	良好	整改类	8.1	0.81	无(老电站)	需要	需要	需要	灌溉闸小开度泄流	市电+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
105	麻江河	桐冲口扩容电站	江华瑶族自治县	3760	1990	良好	整改类	8.47	0.85	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	安装旁通管	市电+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
106	麻江河	前塘冲电站	江华瑶族自治县	1030	2006	良好	整改类	0.29	0.03	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	灌溉闸小开度泄流	太阳能+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
107	麻江河	打板寨电站	江华瑶族自治县	2000	2005	良好	整改类	0.45	0.05	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	灌溉闸小开度泄流	市电+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
108	麻江河	香草源电站	江华瑶族自治县	570	2005	良好	整改类	0.41	0.04	不需要(已有)	需要	需要	需要	管道放流	太阳能+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
109	麻江河	香草河电站	江华瑶族自治县	2800	2004	良好	整改类	1.3	0.13	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	管道放流	市电+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日
110	麻江河	麻江源电站	江华瑶族自治县	2000	2004	良好	整改类	3.08	0.31	不需要(已有)	需要	不需要	不需要	灌溉闸小开度泄流	市电+在线视频叠加实时流量	2020年12月30日

序号	所属流域	电站名称	所在县(市、区)	装机容量(kw)	投产时间	运行状态	综合评价整改分类	坝址处多年平均流量(m³/s)	核定流量小下泄量(m³/s)	整改任务						整改完成时间
										需完善的审批(核准)手续				最小下泄流量监测方式	生态修复措施	
										立项审批(核准)	环境影响评价(取水许可)	水土保持(已有)	林地征(占)用			
111	麻江河	田冲河电站	江华瑶族自治县	800	2005	良好	整改类	0.28	0.03	不需要(已有)	需要	不需要(已有)	需要	太阳能+在线视频监控+实时流量	河道清淤	2020年12月30日
112	麻江河	兰江电站	江华瑶族自治县	325	2005	良好	整改类	0.15	0.02	不需要(已有)	需要	需要	需要	市电+实时流量+就地存储,定时上传	河道清淤	2020年12月30日
113	麻江河	竹瓦电站	江华瑶族自治县	500	2006	良好	整改类	0.17	0.02	无	需要	不需要	需要	太阳能+实时流量+就地存储,定时上传	河道清淤	2020年12月30日
114	麻江河	大海井电站	江华瑶族自治县	520	2007	良好	整改类	0.68	0.07	不需要(已有)	需要	需要	不需要(已有)	太阳能+在线视频监控+实时流量	河道清淤	2020年12月30日
115	麻江河	庙子口电站	江华瑶族自治县	1890	2005	良好	整改类	0.65	0.07	不需要(已有)	需要	不需要	需要	太阳能+实时流量+就地存储,定时上传	河道清淤	2020年12月30日
116	萌渚水	茶花山电站	江华瑶族自治县	/	/	/	立即退出类									2020年12月30日
117	萌渚水	神龙电站	江华瑶族自治县	/	/	/	立即退出类									2020年12月30日
118	萌渚水	水头电站	江华瑶族自治县	/	/	/	立即退出类									2020年12月30日
119	凌江河	大田水电站	江华县	1000	2001.1	正常	整改	4.6	0.46	不需要(已有)	不需要	不需要(已有)	不需要	太阳能+大容量电池+定时拍照叠加流量+实时存储	河岸修复、河道清淤	2020年12月30日
120	蒋家河	钓鱼棚水电站	江华县	1130	2008.4	正常	整改	0.39	0.039	不需要(已有)	需要	需要(已有)	需要	市电+实时流量+就地存储,定时上传	河道清淤	2020年12月30日
121	凌江河	飞龙水电站	江华县	980	2016.12	在建	整改	1.24	0.124	不需要(已有)	需要	需要(已有)	需要	市电+实时流量+就地存储,定时上传	河道清淤	2020年12月30日
122	凌江河	滑油水电站	江华县	800	2007	正常	整改	0.49	0.049	不需要(已有)	需要	需要	需要	市电+实时流量+就地存储,定时上传	河道清淤	2020年12月30日
123	凌江河	黄茶坪水电站	江华县	4460	2005	正常	整改	4.1	0.41	不需要(已有)	需要	不需要	不需要(已有)	市电+实时流量+就地存储,定时上传	河道清淤	2020年12月30日
124	黄沙河	黄沙二级水电站	江华县	1260	2006.6	正常	整改	0.59	0.059	不需要(已有)	需要	需要(已有)	需要	市电+实时流量+就地存储,定时上传	河道清淤	2020年12月30日
125	黄沙河	黄沙一级水电站	江华县	720	2007	正常	整改	0.25	0.025	不需要(已有)	需要	需要	需要	市电+实时流量+就地存储,定时上传	河道清淤	2020年12月30日
126	岭东河	腊村水电站	江华县	75	2006.8	正常	整改	5.2	0.52	不需要(已有)	需要	需要(已有)	需要	市电+实时流量+就地存储,定时上传	河道清淤	2020年12月30日
127	开廊冲	开廊水电站	江华县	100	1979	正常	整改	0.3	0.03	不需要(已有)	不需要	不需要(已有)	不需要	无	无	2020年12月30日

序号	所属流域	电站名称	所在县(市、区)	装机容量(kw)	投产时间	运行状态	综合评价整改分类	坝址处多年平均流量(m³/s)	核定流量小下泄流量(m³/s)	整改任务						整改完成时间	
										需完善的审批(核准)手续	环境影响评价(取水许可)	土地预审	林地征(占)用	最小下泄流量排放方式	最小下泄流量监测方式		生态修复措施
128	凌江河	康宏水电站	江华县	650	2007	正常	整改	0.22	0.022	需要	需要	需要	不需要	冲砂闸限位放流+标准断面建设	市电+定时拍照叠加流量实时上传, 定时存取上传	河道清淤	2020年12月30日
129	凌江河	连华水电站	江华县	4500	2008.6	正常	整改	5	0.5	需要	需要	不需要(已有)	不需要	新建生态电站	市电+定时拍照叠加流量实时上传, 定时存取上传	河道清淤	2020年12月30日
130	蒋家河	龙潭水电站	江华县	705	2004	正常	整改	0.42	0.042	需要	需要	不需要(已有)	需要	冲砂闸限位放流+标准断面建设	市电+定时拍照叠加流量实时上传, 定时存取上传	河道清淤	2020年12月30日
131	樟佑冲	龙潭水电站	江华县	1760	2004.12	正常	整改	0.44	0.044	需要	需要	不需要(已有)	需要	冲砂闸限位放流+标准断面建设	市电+定时拍照叠加流量实时上传, 定时存取上传	河道清淤	2020年12月30日
132	麻江河	门湾水电站	江华县	1260	2004	正常	整改	8.08	0.81	需要	需要	需要	不需要	发电尾水	无	河道清淤	2020年12月30日
133	麻江河	山门水电站	江华县	1580	2002.3	正常	整改	7.85	0.79	需要	需要	不需要(已有)	需要	冲砂闸限位放流+标准断面建设	市电+定时拍照叠加流量实时上传	河道清淤	2020年12月30日
134	濠江河	杉木口水电站	江华县	445	2005	正常	整改	0.54	0.054	需要	需要	需要	需要	冲砂闸限位放流+标准断面建设	市电+定时拍照叠加流量实时上传	河道清淤	2020年12月30日
135	深冲河	深冲水电站	江华县	250	2002	正常	整改	0.68	0.068	需要	需要	不需要(已有)	需要	灌溉渠道发电	无	无	2020年12月30日
136	深冲河	深冲二级水电站	江华县	640	2006	正常	整改	0.4	0.04	需要	需要	需要	需要	冲砂闸限位放流+标准断面建设	太阳能+大容量电池+定时拍照叠加流量实时上传, 定时存取上传	河岸修复、河道清淤	2020年12月30日
137	小册冲	小册水电站	江华县	850	2008	正常	整改	0.26	0.026	需要	需要	不需要(已有)	需要	冲砂闸限位放流+标准断面建设	市电+定时拍照叠加流量实时上传	河道清淤	2020年12月30日
138	凌江河	兴发水电站	江华县	1450	1998.11	正常	整改	3.77	0.38	需要	需要	不需要(已有)	需要	发电尾水	市电+定时拍照叠加流量实时上传	河岸修复、河道清淤	2020年12月30日
139	花江洞	秀马水电站	江华县	720	2006	正常	整改	0.94	0.094	需要	需要	不需要(已有)	需要	冲砂闸限位放流+标准断面建设	市电+定时拍照叠加流量实时上传, 定时存取上传	河岸修复、河道清淤	2020年12月30日
140	洋湖冲	洋湖水电站	江华县	410	2016	正常	整改	0.24	0.024	需要	需要	不需要(已有)	需要	冲砂闸限位放流+标准断面建设	市电+定时拍照叠加流量实时上传, 定时存取上传	河岸修复、河道清淤	2020年12月30日
141	鱼晒冲	鱼晒水电站	江华县	640	2000	正常	整改	0.32	0.032	需要	需要	不需要(已有)	需要	管道放流	市电+定时拍照叠加流量实时上传	河道清淤	2020年12月30日
142	蒋家河	长冲水电站	江华县	1000	2005	正常	整改	0.13/0.009	0.013/0.009	需要	需要	不需要(已有)	需要	冲砂闸限位放流+标准断面建设	太阳能+大容量电池+定时拍照叠加流量实时上传, 定时存取上传	河岸修复、河道清淤	2020年12月30日

